[廃棄物焼却炉]　平成２６（２０１４）年度

富士工場

1　施設名称：PS焼却炉　2号ボイラ

（1）処分した廃棄物の各月ごとの種類および数量【規則第１２条の７の２第１項第１号イ】

	単位	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	合計
汚泥	t／月	8,679	7,397	9,468	5,113	6,749	10,197	9,731	8,754	9,553	6,746	8,976	11,011	102,374
木くず	t／月	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
合計	t／月	8,679	7,397	9,468	5,113	6,749	10,197	9,731	8,754	9,553	6,746	8,976	11,011	102,374

（2）燃焼ガス及び排ガス分析の実施状況【規則第１２条の７の２第１項第１号ロ】

	燃焼ガス温度	集塵器流入ガス温度	排ガス中一酸化炭素濃度
測定位置	慣性集塵機出口	集塵機入口	煙突入口
測定日	連続測定	連続測定	連続測定
測定結果	連続測定	連続測定	連続測定

※　焼却温度、集じん器入口温度、一酸化炭素濃度については連続測定をしておりますので、詳細情報をお知りになりたい方は事業所にてご覧いただく事が可能です。

（3）冷却設備及び排ガス処理設備にたい積したばいじん除去の実施状況【規則第１２条の７の２第１項第１号ハ】

設備（場所）	ボイラー出口　バグフィルター		
除去した日	連続抜出		

（3）煙突から排出される排ガス中のダイオキシン類の濃度（1回/年以上）、ばい煙量又はばい煙濃度（硫黄酸化物、ばいじん、塩化水素及び窒素酸化物）（1回/6か月以上）【規則第１２条の７の２第１項第１号二】

ばいえん（測定位置：煙突入口）	排ガス採取日		5月8日	7月8日	9月16日	11月5日	1月6日	3月5日						
	結果の得られた日		5月12日	7月11日	9月18日	11月10日	1月9日	3月11日						
	基準値	単位	測定結果											
硫黄酸化物	338以下	ppm	1.0未満	1.0未満	1.0未満	1.0未満	1.0未満	1.0未満						
ばいじん	0.04以下	g/Nm3	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満						
窒素酸化物	250以下	ppm	57.3	28.8	23.3	42.1	52.1	46.2						
塩化水素	700以下	mg/Nm3	2.2	1.9未満	1.7未満	1.6未満	1.5未満	1.6未満						

ダイオキシン類（測定位置：煙突入口）	排ガス採取日		7月4日	12月1日										
	結果の得られた日		8月1日	1月21日										
	基準値	単位	測定結果											
	0.1以下	ng-TEQ/Nm3	0.00041	0.00066										