[廃棄物焼却炉]　平成28(2016)年度

富士工場(富士)

1　施設名称:PS焼却炉　2号ボイラ

(1)処分した廃棄物の各月ごとの種類および数量【規則第12条の7の2第1項第1号イ】

	単位	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	合計
汚泥	t／月	4,791	0	6,827	8,243	11,763	9,447	11,367						52,439
木くず	t／月	0	0	0	0	0	0	0						0
合計	t／月	4,791	0	6,827	8,243	11,763	9,447	11,367	0	0	0	0	0	52,439

(2)燃焼ガス及び排ガス分析の実施状況【規則第12条の7の2第1項第1号ロ】

	燃焼ガス温度	集塵器流入ガス温度	排ガス中一酸化炭素濃度
測定位置	慣性集塵機出口	集塵機入口	煙突入口
測定日	連続測定	連続測定	連続測定
測定結果	連続測定	連続測定	連続測定

※　焼却温度、集じん器入口温度、一酸化炭素濃度については連続測定をしておりますので、詳細情報をお知りになりたい方は事業所にてご覧いただく事が可能です。

(3)冷却設備及び排ガス処理設備にたい積したばいじん除去の実施状況【規則第12条の7の2第1項第1号ハ】

設備(場所)	ボイラー出口　バグフィルター		
除去した日	連続抜出		

(3)煙突から排出される排ガス中のダイオキシン類の濃度(1回/年以上)、ばい煙量又はばい煙濃度(硫黄酸化物、ばいじん、塩化水素及び窒素酸化物)(1回/6か月以上)【規則第12条の7の2第1項第1号二】

ばいえん(測定位置:煙突入口)	排ガス採取日		6月14日	7月5日	9月5日									
	結果の得られた日		6月18日	7月7日	9月8日									
	基準値	単位	測定結果											
硫黄酸化物	338以下	ppm	0.5未満	0.5未満	0.5未満									
ばいじん	0.04以下	g/Nm3	0.01未満	0.01未満	0.01未満									
窒素酸化物	250以下	ppm	36	51	55									
塩化水素	700以下	mg/Nm3	0.9	0.8	0.7									

ダイオキシン類(測定位置:煙突入口)	排ガス採取日		7月7日											
	結果の得られた日		7月27日											
	基準値	単位	測定結果											
	0.1以下	ng-TEQ/Nm3	0.000024											