

【廃棄物の最終処分場(管理型)】

令和8(2026)年度

施設名称 昭和処分場

釧路事業所

(1)埋立てた廃棄物の各月ごとの種類及び数量【規則第12条の7の2第1項第7号イ】

種類	単位	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月		合計
ばいじん	t/月	0	0	0	0										0
燃え殻	t/月	0	0	0	0										0
汚泥	t/月	0	0	0	0										0
その他	t/月	0	0	0	0										0
合計	t/月	0	0	0	0										0

(2)擁壁等、遮水工、調整池、導水管等の損壊のおそれの点検【規則第12条の7の2第1項第8号ハ、ヘ、ト、チ】

点検項目	点検日・点検結果(異常の有無)													
	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月		
擁壁等	30日	22日	29日	31日										
	有	無	無	無										
遮水工	22日	26日	25日	22日										
	無(地下水測定値より)	無(地下水測定値より)	無(地下水測定値より)	無(地下水測定値より)										
堰堤	30日	22日	29日	31日										
	無	無	無	無										
導水管、配管	22日	26日	25日	22日										
	無(地下水測定値より)	無(地下水測定値より)	無(地下水測定値より)	無(地下水測定値より)										

(3)残余容量【規則第12条の7の2第1項第8号リ】

測定年月日	測定結果(m ³)
2026年4月6日	107,302

(4)最終処分場の点検の結果、点検箇所において損壊するおそれがあると認められた場合の対応の記録【規則第12条の7の2第1項第8号ハ、ヘ、ト、チ】

点検日	損壊のおそれの状況	対応状況
2026年4月30日	処分場周辺の有刺鉄線の一部で破れ発生。	破れ部分の有刺鉄線の張り替え完了。

(5)水質検査【規則第12条の7の2第1項第8号ニ】<外部分析機関:イーアイテクノ株>

採取日		4月22日	5月26日	6月25日	7月22日	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月		
検査結果が得られた日		4月28日	6月5日	7月6日	7月31日										
放流水	pH	7.3	7.3	7.7	7.4										
	COD(mg/l)	3.3	3.2	3.6	8.0										
	SS(mg/l)	9	9	4	2										
地下水	上流	電気伝導率(mS/m)	34.4	33.9	34.9	35.6									
		塩化物イオン(mg/l)	4.0	4.3	6.8	5.3									
	下流	電気伝導率(mS/m)	48.7	56.2	69.2	56.3									
		塩化物イオン(mg/l)	6.5	5.9	9.1	6.8									
浸出水	pH	7.9	—	—	7.8										
	COD(mg/l)／BOD(mg/l)	6.4/1.6	—	—	—/1.7										
	SS(mg/l)	1未満	—	—	1未満										

(6)水質検査(有害物質)の実施状況については、別紙に記載のとおり【規則第12条の7の2第1項第8号ニ】

(7)水質検査の結果、水質の悪化が認められる場合、原因の調査結果、必要な措置の実施状況【規則第12条の7の2第1項第8号ホ】

採取日	水質悪化の状況	原因の調査状況	必要な措置の実施状況

令和8(2026)年度		[廃棄物の最終処分場(管理型)]		水 質 検 査 結 果 (施設名:昭和処分場)				釧路事業所						
水 質 の 区 分 採取場所の略称 採取年月日 測定結果が得られた日		放 流 水		地 下 水				浸 出 水						
		法 基 準 値	協 定 値	法 基 準 値	協 定 値	上 流	下 流	法 基 準 値	3期区 マンホール					
						2026/5/26	2026/5/26		2026/4/22					
						2026/7/6	2026/7/6				2026/6/11			
1	アルキル水銀化合物	不検出	mg/l	—	不検出	mg/l	—	0.0005未満	0.0005未満	不検出	mg/l	0.0005未満		
2	水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物	0.005	mg/l	0.0005	mg/l	0.0005	mg/l	—	0.0005未満	0.0005未満	0.005	mg/l	0.0005未満	
3	カドミウム及びその他化合物	0.03	mg/l	0.01	mg/l	0.003	mg/l	—	0.001未満	0.001未満	0.03	mg/l	0.001未満	
4	鉛及びその化合物	0.1	mg/l	—	0.01	mg/l	—	—	0.005未満	0.005未満	0.1	mg/l	0.005未満	
5	有機磷化合物	1	mg/l	不検出	mg/l	—	mg/l	—	—	—	1	mg/l	0.1未満	
6	六価クロム化合物	0.2	mg/l	0.05	mg/l	0.05	mg/l	—	0.01未満	0.01未満	0.5	mg/l	0.01未満	
7	砒素及びその化合物	0.1	mg/l	0.05	mg/l	0.01	mg/l	—	0.002	0.002	0.1	mg/l	0.001未満	
8	シアン化合物	1	mg/l	不検出	mg/l	不検出	mg/l	—	0.1未満	0.1未満	1	mg/l	0.1未満	
9	ポリ塩化ビフェニル	0.003	mg/l	—	不検出	mg/l	—	—	0.0005未満	0.0005未満	0.003	mg/l	0.0005未満	
10	トリクロロエチレン	0.1	mg/l	—	0.01	mg/l	—	—	0.002未満	0.002未満	0.1	mg/l	0.002未満	
11	テトラクロロエチレン	0.1	mg/l	—	0.01	mg/l	—	—	0.0005未満	0.0005未満	0.1	mg/l	0.0005未満	
12	ジクロロメタン	0.2	mg/l	—	0.02	mg/l	—	—	0.002未満	0.002未満	0.2	mg/l	0.002未満	
13	四塩化炭素	0.02	mg/l	—	0.002	mg/l	—	—	0.0002未満	0.0002未満	0.02	mg/l	0.0002未満	
14	1. 2-ジクロロエタン	0.04	mg/l	—	0.004	mg/l	—	—	0.0004未満	0.0004未満	0.04	mg/l	0.0004未満	
15	1. 1-ジクロロエチレン	1	mg/l	—	0.1	mg/l	—	—	0.002未満	0.002未満	1	mg/l	0.002未満	
16	シス-1. 2-ジクロロエチレン	0.4	mg/l	—	—	mg/l	—	—	—	—	0.4	mg/l	0.004未満	
17	1. 1. 1-トリクロロエタン	3	mg/l	—	1	mg/l	—	—	0.001未満	0.001未満	3	mg/l	0.001未満	
18	1. 1. 2-トリクロロエタン	0.06	mg/l	—	0.006	mg/l	—	—	0.0006未満	0.0006未満	0.06	mg/l	0.0006未満	
19	1. 3-ジクロロプロペン	0.02	mg/l	—	0.002	mg/l	—	—	0.0002未満	0.0002未満	0.02	mg/l	0.0002未満	
20	チウラム	0.06	mg/l	—	0.006	mg/l	—	—	0.0006未満	0.0006未満	0.06	mg/l	0.0006未満	
21	シマジン	0.03	mg/l	—	0.003	mg/l	—	—	0.0003未満	0.0003未満	0.03	mg/l	0.0003未満	
22	チオベンカルブ	0.2	mg/l	—	0.02	mg/l	—	—	0.002未満	0.002未満	0.2	mg/l	0.002未満	
23	ベンゼン	0.1	mg/l	—	0.01	mg/l	—	—	0.001未満	0.001未満	0.1	mg/l	0.001未満	
24	セレン及びその化合物	0.1	mg/l	—	0.01	mg/l	—	—	0.002未満	0.002未満	0.1	mg/l	0.002未満	
25	1. 2-ジクロロエチレン	—		—	0.04	mg/l	—	—	0.004未満	0.004未満	—		—	
26	1. 4-ジオキサン	0.5	mg/l	—	0.05	mg/l	—	—	0.005未満	0.005未満	0.5	mg/l	0.005未満	
27	クロロエチレン	—		—	0.002	mg/l	—	—	0.0002未満	0.0002未満	—		—	
28	ホウ素及びその化合物	海域	230	mg/l	—	—	—	—	—	—	230	mg/l	0.05未満	
29	フッ素及びその化合物	海域	15	mg/l	—	—	—	—	—	—	15	mg/l	0.1	
30	アンモニア、アンモニウム化合物、亜硝酸化合物、硝酸化合物	海域	100	mg/l	—	—	—	—	—	—	200	mg/l	0.74	
31	水素イオン濃度	海域	5.0～9.0		5.8～8.5	—	—	—	—	—	5.0～9.0		7.9	
32	生物化学的酸素要求量		—	mg/l	—	—	—	—	—	—	60	mg/l	1.6	
33	化学的酸素要求量		160(120)	mg/l	160(120)	mg/l	—	—	—	—	90	mg/l	6.4	
34	浮遊物質		200(150)	mg/l	90(70)	mg/l	—	—	—	—	60	mg/l	1未満	
35	ノルマルヘキサン抽出物質含有量	鉱油類	5	mg/l	—	—	—	—	—	—	5	mg/l	0.5未満	
36	ノルマルヘキサン抽出物質含有量	動植物油脂	30	mg/l	—	—	—	—	—	—	30	mg/l	0.5未満	
37	フェノール類含有量		5	mg/l	—	—	—	—	—	—	5	mg/l	0.01	
38	銅含有量		3	mg/l	—	—	—	—	—	—	3	mg/l	0.005	
39	亜鉛含有量		2	mg/l	—	—	—	—	—	—	2	mg/l	0.005未満	
40	溶解性鉄含有量		10	mg/l	—	—	—	—	—	—	10	mg/l	0.08	
41	溶解性マンガン含有量		10	mg/l	—	—	—	—	—	—	10	mg/l	0.03	
42	クロム含有量		2	mg/l	—	—	—	—	—	—	2	mg/l	0.01未満	
43	大腸菌数		800	CFU/ml	—	—	—	—	—	—	800	CFU/ml	0	
44	窒素含有量		120 (60)	mg/l	—	—	※46.ダイオン類	—	—	—	120 (60)	mg/l	1.40	
45	燐含有量		16 (8)	mg/l	—	—	採取:2026/6/25	—	—	—	16 (8)	mg/l	0.040	
46	ダイオキシン類		10	pg-TEQ/l	1	pg-TEQ/l	結果:2026/7/15	0.017	0.016					

25: シス体とトランス体の合計量で0.04mg/L. 26: 既存施設に該当. 33,34,44,45: ()内は日間平均. 43: 日間平均
2,3,5,6,7,8: 「北海道が条例で定める排水基準(上乗せ排水基準)」において、釧路海域が適用区域とされる許容限度。