[廃棄物焼却炉]　平成２７（２０１５）年度

富士工場(吉永)

１　施設名称：　4号焼却炉

（1）処分した廃棄物の各月ごとの種類および数量【規則第１２条の７の２第１項イ】

	単位	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	合計
汚泥	t／月	373.7	430.7	504.9	536.2	815.5	885.0	888.6	757.6	390.6	414.6	474.8	478.94	6,951.1
木くず	t／月	32.7	78.1	28.7	28.6	30.8	33.0	31.0	22.9	27.7	23.9	26.8	30.1	394.1
紙くず	t／月	1,164.4	1,087.5	1,206.1	942.9	1,168.2	1,356.7	1,477.4	1,255.6	910.9	849.6	1,062.0	1,095.7	13,577.3
廃プラ	t／月	876.3	838.7	674.0	684.9	697.6	825.4	850.7	843.5	684.2	656.4	769.7	760.7	9,162.2
その他	t／月	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		0.0
合計	t／月	2,447.1	2,435.0	2,413.7	2,192.6	2,712.1	3,100.1	3,247.8	2,879.6	2,013.5	1,944.6	2,333.2	2,365.4	30,084.7

（2）燃焼ガス及び排ガス分析の実施状況【規則第１２条の７の２第１項ロ】

	燃焼ガス温度	集塵器流入ガス温度	廃ガス中一酸化炭素濃度
測定位置	フリーボード部	バグフィルター入口	排脱出口
測定日	連続測定	連続測定	連続測定
測定結果	連続測定	連続測定	連続測定

※　焼却温度、集じん器入口温度、一酸化炭素濃度については連続測定をしておりますので、詳細情報をお知りになりたい方は事業所にてご覧いただく事が可能です。

（3）冷却設備及び排ガス処理設備にたい積したばいじん除去の実施状況【規則第１２条の７の２第１項ハ】

設備（場所）	・ﾊﾞｸﾞﾌｨﾙﾀｰ下部ﾎｯﾊﾟｰより		
除去した日	連続抜出		

（3）煙突から排出される排ガス中のダイオキシン類の濃度（1回/年以上）、ばい煙量又はばい煙濃度（硫黄酸化物、ばいじん、塩化水素及び窒素酸化物）（1回/6か月以上）【規則第１２条の７の２第１項二】

ばい煙（測定位置：煙突入口）	排ガス採取日		4月21日	6月24日	8月25日	10月20日	12月11日	2月23日	3月16日					
	結果の得られた日		4月28日	6月30日	8月27日	10月23日	12月16日	2月29日	3月19日					
	基準値	単位	測定結果											
硫黄酸化物	141以下	ppm	1.4	1.0未満	1.0未満	1.0未満	1.0未満	1.0未満	1.0未満					
ばいじん	0.08以下	g/Nm3	0.01未満	0.01未満	-	0.02	-	-	-					
窒素酸化物	250以下	ppm	68.7	-	-	57.8	-	-	-					
塩化水素	700以下	mg/Nm3	2.3未満	-	2.2未満	2.6未満	2.4未満	2.5未満	-					

ダイオキシン類（測定位置：煙突入口）	排ガス採取日		9月15日											
	結果の得られた日		10月19日											
	基準値	単位	測定結果											
	1.0以下	ng-TEQ/Nm3	0.55											

[廃棄物焼却炉]　平成２７（２０１５）年度

富士工場(吉永)

１　施設名称：　5号焼却炉

（1）処分した廃棄物の各月ごとの種類および数量【規則第１２条の７の２第１項イ】

	単位	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	合計
汚泥	t／月	10,327.0	10,390.7	6,012.3	8,820.0	9,340.9	11,347.6	8,979.7	8,566.8	7,148.5	7,090.2	10,235.0	9,918.8	108,177.5
木くず	t／月	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
合計	t／月	10,327.0	10,390.7	6,012.3	8,820.0	9,340.9	11,347.6	8,979.7	8,566.8	7,148.5	7,090.2	10,235.0	9,918.8	108,177.5

（2）燃焼ガス及び排ガス分析の実施状況【規則第１２条の７の２第１項ロ】

	燃焼ガス温度	集塵器流入ガス温度	廃ガス中一酸化炭素濃度
測定位置	フリーボード部	バグフィルター入口	排脱出口
測定日	連続測定	連続測定	連続測定
測定結果	連続測定	連続測定	連続測定

※　焼却温度、集じん器入口温度、一酸化炭素濃度については連続測定をしておりますので、詳細情報をお知りになりたい方は事業所にてご覧いただく事が可能です。

（3）冷却設備及び排ガス処理設備にたい積したばいじん除去の実施状況【規則第１２条の７の２第１項ハ】

設備（場所）	・ﾊﾞｸﾞﾌｨﾙﾀｰ下部ﾎｯﾊﾟｰより		
除去した日	連続抜出		

（3）煙突から排出される排ガス中のダイオキシン類の濃度（1回/年以上）、ばい煙量又はばい煙濃度（硫黄酸化物、ばいじん、塩化水素及び窒素酸化物）（1回/６か月以上）【規則第１２条の７の２第１項二】

ばい煙（測定位置：煙突入口）	排ガス採取日		4月16日	5月29日	6月25日	7月16日	8月20日	9月18日	10月19日	11月17日	12月16日	1月22日	2月25日	
	結果の得られた日		4月22日	6月3日	6月30日	7月18日	8月25日	9月19日	10月23日	11月22日	12月19日	1月25日	3月2日	
	基準値	単位	測定結果											
硫黄酸化物	108.1以下	ppm	1.0未満	1.0未満	1.0未満	1.0未満	1.0未満	1.0未満	1.0未満	1.0未満	1.0未満	1.0未満	1.0未満	
ばいじん	0.04以下	g/Nm3	0.01未満	-	0.01未満	-	0.01未満	-	0.01未満	-	0.01未満	-	0.01未満	
窒素酸化物	250以下	ppm	42.6	-	43.4	-	22.9	-	36.8	-	54.2	-	36.2	
塩化水素	700以下	mg/Nm3	1.9	-	1.8未満	-	2.4	-	1.8未満	-	1.9未満	-	1.9	

ダイオキシン類（測定位置：煙突入口）	排ガス採取日		7月14日											
	結果の得られた日		8月24日											
	基準値	単位	測定結果											
	0.1以下	ng-TEQ/Nm3	0.016											