[廃棄物焼却炉]　平成３０（２０１８）年度

秋田工場

１　施設名称：２号廃棄物焼却炉

（1）処分した廃棄物の各月ごとの種類および数量【規則第１２条の７の２第１項イ】

| | 単位 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 汚泥 | t／月 | 3,367 | 2,007 | 2,468 | 2,526 | 2,779 | 2,022 | 679 | 2,730 | 2,655 | 3,678 | 2,922 | 3,524 | 31,356 |
| 木くず | t／月 | 0 | 0 | 33 | 124 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230 |
| 紙くず | t／月 | 762 | 474 | 650 | 674 | 625 | 450 | 219 | 913 | 822 | 769 | 614 | 783 | 7,755 |
| 廃プラ | t／月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| その他 | t／月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | t／月 | 4,129 | 2,481 | 3,151 | 3,324 | 3,477 | 2,472 | 899 | 3,643 | 3,477 | 4,447 | 3,536 | 4,307 | 39,341 |

（2）燃焼ガス及び排ガス分析の実施状況【規則第１２条の７の２第１項ロ】

| | 燃焼ガス温度 | 集塵器流入ガス温度 | 廃ガス中一酸化炭素濃度 |
|---|---|---|---|
| 測定位置 | 炉頂 | バグフィルタ入口 | スクラバ出口 |
| 測定日 | 連続測定 | 連続測定 | 連続測定 |
| 測定結果 | 連続測定 | 連続測定 | 連続測定 |

※　焼却温度、集じん器入口温度、一酸化炭素濃度については連続測定をしておりますので、詳細情報をお知りになりたい方は事業所にてご覧いただく事が可能です。

（3）冷却設備及び排ガス処理設備にたい積したばいじん除去の実施状況【規則第１２条の７の２第１項ハ】

| | | | |
|---|---|---|---|
| 設備（場所） | スクラバー | スクラバー | |
| 除去した日 | 5/16～18 | | |

（4）煙突から排出される排ガス中のダイオキシン類の濃度（1回/年以上）、ばい煙量又はばい煙濃度（硫黄酸化物、ばいじん、塩化水素及び窒素酸化物）（1回/６か月以上）【規則第１２条の７の２第１項二】

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ばい煙（測定位置：排気筒側面） | 排ガス採取日 | | 4月6日 | 6月4日 | 7月13日 | 8月6日 | 9月6日 | 10月29日 | 11月1日 | 12月10日 | 1月10日 | 2月15日 | 3月12日 | |
| | 結果の得られた日 | | 4月14日 | 6月15日 | 7月25日 | 8月27日 | 9月25日 | 11月8日 | 11月21日 | 12月21日 | 1月18日 | 2月22日 | 3月25日 | |
| | 基準値 | 単位 | | | | | | | | | | | | |
| 硫黄酸化物 | 57以下 | ppm | 0.8未満 | 0.9未満 | 0.9未満 | 0.9未満 | 0.9未満 | 3.3 | 0.8未満 | 0.8未満 | 0.8未満 | 1 | 0.8未満 | |
| ばいじん | 0.04以下 | g/Nm3 | 0.01未満 | 0.01未満 | 0.01未満 | 0.01未満 | 0.01未満 | 0.01未満 | 0.01未満 | 0.01 | 0.01未満 | 0.01未満 | 0.01未満 | |
| 窒素酸化物 | 106以下 | ppm | 78 | 81 | 75 | 63 | 63 | 78 | 81 | 96 | 56 | 59 | 87 | |
| 塩化水素 | 100以下 | mg/Nm3 | 2.7未満 | 2.9未満 | 2.9未満 | 3.0未満 | 3.1未満 | 2.8 | 2.8未満 | 2.7未満 | 2.7未満 | 2.6未満 | 2.8未満 | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ダイオキシン類（測定位置：排気筒側面） | 排ガス採取日 | | 9月6日 | | | | | | | | | | | |
| | 結果の得られた日 | | 10月10日 | | | | | | | | | | | |
| | 基準値 | 単位 | 測定結果 | | | | | | | | | | | |
| | 0.1以下 | ng-TEQ/Nm3 | 0.00000054 | | | | | | | | | | | |