[廃棄物焼却炉]　平成３０（２０１８）年度

富士工場(吉永)

１　施設名称：　4号焼却炉

（1）処分した廃棄物の各月ごとの種類および数量【規則第１２条の７の２第１項イ】

	単位	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	合計
汚泥	t／月	179	448	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	629
木くず	t／月	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20
紙くず	t／月	651	1,564	0	0	0	0	0	0	0	0	20	0	2,235
廃プラ	t／月	495	733	0	0	0	0	0	0	0	0	11	0	1,239
その他	t／月	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
合計	t／月	1,345	2,745	0	0	0	0	0	0	0	0	33	0	4,123

（2）燃焼ガス及び排ガス分析の実施状況【規則第１２条の７の２第１項ロ】

	燃焼ガス温度	集塵器流入ガス温度	廃ガス中一酸化炭素濃度
測定位置	フリーボード部	バグフィルター入口	排脱出口
測定日	連続測定	連続測定	連続測定
測定結果	連続測定	連続測定	連続測定

※　焼却温度、集じん器入口温度、一酸化炭素濃度については連続測定をしておりますので、詳細情報をお知りになりたい方は事業所にてご覧いただく事が可能です。

（3）冷却設備及び排ガス処理設備にたい積したばいじん除去の実施状況【規則第１２条の７の２第１項ハ】

設備（場所）	・ﾊﾞｸﾞﾌｨﾙﾀｰ下部ﾎｯﾊﾟｰより		
除去した日	連続抜出		

（3）煙突から排出される排ガス中のダイオキシン類の濃度（1回/年以上）、ばい煙量又はばい煙濃度（硫黄酸化物、ばいじん、塩化水素及び窒素酸化物）（1回/６か月以上）【規則第１２条の７の２第１項二】

ばい煙（測定位置：煙突入口）	排ガス採取日		5月10日											
	結果の得られた日		5月17日											
	基準値	単位	測定結果											
硫黄酸化物	141以下	ppm	0.5未満											
ばいじん	0.08以下	g/Nm3	0.01未満											
窒素酸化物	250以下	ppm	-											
塩化水素	700以下	mg/Nm3	1.0未満											

ダイオキシン類（測定位置：煙突入口）	排ガス採取日		5月19日											
	結果の得られた日		6月29日											
	基準値	単位	測定結果											
	1.0以下	ng-TEQ/Nm3	0.78											

[廃棄物焼却炉]　平成３０（２０１８）年度

富士工場(吉永)

１　施設名称：　5号焼却炉

（1）処分した廃棄物の各月ごとの種類および数量【規則第１２条の７の２第１項イ】

	単位	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	合計
汚泥	t／月	10,248	11,042	6,627	9,352	12,692	10,456	11,315	11,043	7,349	11,863	10,782	11,149	123,918
木くず	t／月	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
合計	t／月	10,248	11,042	6,627	9,352	12,692	10,456	11,315	11,043	7,349	11,863	10,782	11,149	123,918

（2）燃焼ガス及び排ガス分析の実施状況【規則第１２条の７の２第１項ロ】

	燃焼ガス温度	集塵器流入ガス温度	廃ガス中一酸化炭素濃度
測定位置	フリーボード部	バグフィルター入口	排脱出口
測定日	連続測定	連続測定	連続測定
測定結果	連続測定	連続測定	連続測定

※　焼却温度、集じん器入口温度、一酸化炭素濃度については連続測定をしておりますので、詳細情報をお知りになりたい方は事業所にてご覧いただく事が可能です。

（3）冷却設備及び排ガス処理設備にたい積したばいじん除去の実施状況【規則第１２条の７の２第１項ハ】

設備（場所）	・ﾊﾞｸﾞﾌｨﾙﾀｰ下部ﾎｯﾊﾟｰより		
除去した日	連続抜出		

（3）煙突から排出される排ガス中のダイオキシン類の濃度（1回/年以上）、ばい煙量又はばい煙濃度（硫黄酸化物、ばいじん、塩化水素及び窒素酸化物）（1回/６か月以上）【規則第１２条の７の２第１項二】

ばい煙（測定位置：煙突入口）	排ガス採取日		5月11日	7月12日	9月18日	11月19日	1月11日	3月11日						
	結果の得られた日		5月17日	7月18日	9月21日	11月26日	1月18日	3月15日						
	基準値	単位	測定結果											
硫黄酸化物	108.1以下	ppm	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満						
ばいじん	0.04以下	g/Nm3	0.02	0.01	0.01	0.02	0.01	0.01未満						
窒素酸化物	250以下	ppm	36	45	36	37	43	32						
塩化水素	700以下	mg/Nm3	1.0未満	0.9未満	2.0	0.9未満	0.9未満	1.1						

ダイオキシン類（測定位置：煙突入口）	排ガス採取日		4月26日											
	結果の得られた日		6月1日											
	基準値	単位	測定結果											
	0.1以下	ng-TEQ/Nm3	0.0036											