[廃棄物焼却炉]　平成30（2018）年度

富士工場(富士)

1　施設名称：PS焼却炉　2号ボイラ

（1）処分した廃棄物の各月ごとの種類および数量【規則第１２条の７の２第１項第１号イ】

	単位	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	合計
汚泥	t／月	9,340	11,550	11,122	1,248	11,239	10,518	10,281	8,383	8,389	7,075	5,543	7,645	102,333
木くず	t／月	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
合計	t／月	9,340	11,550	11,122	1,248	11,239	10,518	10,281	8,383	8,389	7,075	5,543	7,645	102,333

（2）燃焼ガス及び排ガス分析の実施状況【規則第１２条の７の２第１項第１号ロ】

	燃焼ガス温度	集塵器流入ガス温度	排ガス中一酸化炭素濃度
測定位置	慣性集塵機出口	集塵機入口	煙突入口
測定日	連続測定	連続測定	連続測定
測定結果	連続測定	連続測定	連続測定

※　焼却温度、集じん器入口温度、一酸化炭素濃度については連続測定をしておりますので、詳細情報をお知りになりたい方は事業所にてご覧いただく事が可能です。

（3）冷却設備及び排ガス処理設備にたい積したばいじん除去の実施状況【規則第１２条の７の２第１項第１号ハ】

設備（場所）	ボイラー出口　バグフィルター		
除去した日	連続抜出		

（3）煙突から排出される排ガス中のダイオキシン類の濃度（1回/年以上）、ばい煙量又はばい煙濃度（硫黄酸化物、ばいじん、塩化水素及び窒素酸化物）（1回/６か月以上）【規則第１２条の７の２第１項第１号二】

ばいえん（測定位置：煙突入口）	排ガス採取日		5月7日	7月4日	9月3日	11月5日	1月10日	3月４日						
	結果の得られた日		5月14日	7月9日	9月10日	11月13日	1月17日	3月8日						
	基準値	単位	測定結果											
硫黄酸化物	338以下	ppm	0.5未満	0.8	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満						
ばいじん	0.04以下	g/Nm3	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満						
窒素酸化物	250以下	ppm	65	63	64	57	60	64						
塩化水素	700以下	mg/Nm3	1.2	1.0	0.8	0..8未満	0.7未満	0.8						

ダイオキシン類（測定位置：煙突入口）	排ガス採取日		8月6日	12月4日										
	結果の得られた日		9月6日	12月20日										
	基準値	単位	測定結果											
	0.1以下	ng-TEQ/Nm3	0.000054	0.000019										