[廃棄物焼却炉]　2019年度

富士工場(富士)

1　施設名称：PS焼却炉　2号ボイラ

(1) 処分した廃棄物の各月ごとの種類および数量【規則第12条の7の2第1項第1号イ】

	単位	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	合計
汚泥	t／月	4,953	6,402	1,811	0	0	0	0	0	0	4,850			18,016
木くず	t／月	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0
合計	t／月	4,953	6,402	1,811	0	0	0	0	0	0	4,850	0	0	18,016

(2) 燃焼ガス及び排ガス分析の実施状況【規則第12条の7の2第1項第1号ロ】

	燃焼ガス温度	集塵器流入ガス温度	排ガス中一酸化炭素濃度
測定位置	慣性集塵機出口	集塵機入口	煙突入口
測定日	連続測定	連続測定	連続測定
測定結果	連続測定	連続測定	連続測定

※　焼却温度、集じん器入口温度、一酸化炭素濃度については連続測定をしておりますので、詳細情報をお知りになりたい方は事業所にてご覧いただく事が可能です。

(3) 冷却設備及び排ガス処理設備にたい積したばいじん除去の実施状況【規則第12条の7の2第1項第1号ハ】

設備(場所)	ボイラー出口　バグフィルター		
除去した日	連続抜出		

(3) 煙突から排出される排ガス中のダイオキシン類の濃度(1回/年以上)、ばい煙量又はばい煙濃度(硫黄酸化物、ばいじん、塩化水素及び窒素酸化物)(1回/6か月以上)【規則第12条の7の2第1項第1号二】

ばいえん(測定位置：煙突入口)	排ガス採取日		5月15日	1月27日										
	結果の得られた日		5月22日	2月3日										
	基準値	単位	測定結果											
硫黄酸化物	338以下	ppm	0.5未満	0.5未満										
ばいじん	0.04以下	g/Nm3	0.01未満	0.01										
窒素酸化物	250以下	ppm	50	42										
塩化水素	700以下	mg/Nm3	0.8未満	0.9未満										

ダイオキシン類(測定位置：煙突入口)	排ガス採取日		4月3日											
	結果の得られた日		4月16日											
	基準値	単位	測定結果											
	0.1以下	ng-TEQ/Nm3	0.000067											