

1 施設名称:2号廃棄物焼却炉

(1) 処分した廃棄物の各月ごとの種類および数量【規則第12条の7の2第1項イ】

| | 単位 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 合計 |
|-----|-----|-----|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-----|-----|-------|-------|-------|--------|
| 汚泥 | t/月 | 308 | 2,064 | 1,799 | 1,489 | 1,694 | 1,723 | 1,538 | 261 | 288 | 2,392 | 2,116 | 2,094 | 17,767 |
| 木くず | t/月 | | | | | | | | | | 51 | | | 51 |
| 紙くず | t/月 | 168 | 690 | 706 | 642 | 891 | 719 | 422 | 71 | 89 | 1,245 | 1,547 | 960 | 8,148 |
| 廃ブラ | t/月 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| その他 | t/月 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| 合計 | t/月 | 476 | 2,754 | 2,505 | 2,130 | 2,586 | 2,442 | 1,959 | 332 | 376 | 3,689 | 3,663 | 3,054 | 25,965 |

(2) 燃焼ガス及び排ガス分析の実施状況【規則第12条の7の2第1項ロ】

| | 燃焼ガス温度 | 集塵器流入ガス温度 | 廃ガス中一酸化炭素濃度 |
|------|--------|-----------|-------------|
| 測定位置 | 炉頂 | バグフィルタ入口 | スクラバ出口 |
| 測定日 | 連続測定 | 連続測定 | 連続測定 |
| 測定結果 | 連続測定 | 連続測定 | 連続測定 |

※ 焼却温度、集じん器入口温度、一酸化炭素濃度については連続測定をしておりますので、詳細情報をお知りになりたい方は事業所にてご覧いただく事が可能です。

(3) 冷却設備及び排ガス処理設備にたい積したばいじん除去の実施状況【規則第12条の7の2第1項ハ】

| 設備(場所) | スクラバー | スクラバー |
|--------|-------|--------|
| 除去した日 | 4月12日 | 11月20日 |

(4) 煙突から排出される排ガス中のダイオキシン類の濃度(1回/年以上)、ばい煙量又はばい煙濃度(硫黄酸化物、ばいじん、塩化水素及び窒素酸化物)(1回/6か月以上)【規則第12条の7の2第1項ニ】

| ばい煙 (測定位置: 排気筒側面) | 排ガス採取日 | | 4月24日 | 5月15日 | 6月1日 | 7月3日 | 8月3日 | 9月5日 | 10月11日 | 11月6日 | 1月9日 | 2月14日 | 3月4日 |
|-------------------------|----------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-------|-------|--------|--------|
| | 結果の得られた日 | | 4月27日 | 5月19日 | 6月6日 | 7月6日 | 8月8日 | 9月8日 | 10月16日 | 11月9日 | 1月11日 | 2月19日 | 3月7日 |
| | 基準値 | 単位 | | | | | | | | | | | |
| 硫黄酸化物 | 57以下 | ppm | 1.1 | 1.5 | 0.9未満 | 0.9未満 | 0.9未満 | 1.2 | 0.9未満 | 0.9未満 | 0.83 | 1.8 | 0.8未満 |
| ばいじん | 0.04以下 | g/Nm3 | 0.01未満 | 0.02 | 0.01 | 0.01未満 | 0.01未満 |
| 窒素酸化物 | 106以下 | ppm | 56 | 65 | 33 | 53 | 60 | 66 | 69 | 59 | 56 | 60 | 60 |
| 塩化水素 | 100以下 | mg/Nm3 | 2.3未満 | 2.4 | 2.3未満 | 2.3未満 | 6.1 | 3.1未満 | 2.7未満 | 2.9未満 | 2.1未満 | 2.4未満 | 2.7未満 |

| ダイオキシン類 (測定位置: 排気筒側面) | 排ガス採取日 | | | | | | | 9月20日 | | | | | |
|-----------------------------|----------|------------|------|--|--|--|--|------------|--|--|--|--|--|
| | 結果の得られた日 | | | | | | | 10月26日 | | | | | |
| | 基準値 | 単位 | 測定結果 | | | | | | | | | | |
| | 0.1以下 | ng-TEQ/Nm3 | | | | | | 0.00000069 | | | | | |