

1 施設名称:5号ボイラー

(1) 処分した廃棄物の各月ごとの種類および数量【規則第12条の7の2第1項イ】

	単位	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	合計
汚泥	t/月	11,082	8,986	7,421	11,745	8,234	10,846	6,026	3,037	11,758	11,020	9,299	8,101	107,555
木くず	t/月													0
紙くず	t/月													0
廃プラ	t/月	312	250	127	252	240	151	100	11	192	329	157	241	2,362
その他	t/月	0	135	0	72	0	0	36	0	10	158	0	145	556
合計	t/月	11,394	9,371	7,548	12,069	8,474	10,997	6,162	3,048	11,960	11,507	9,456	8,487	110,473

(2) 燃焼ガス及び排ガス分析の実施状況【規則第12条の7の2第1項ロ】

	燃焼ガス温度	集塵器流入ガス温度	廃ガス中一酸化炭素濃度
測定位置	炉内出口	集塵機入口	煙突
測定日	連続測定	連続測定	連続測定
測定結果	連続測定	連続測定	連続測定

※ 焼却温度、集じん器入口温度、一酸化炭素濃度については連続測定をしておりますので、詳細情報をお知りになりたい方は事業所にてご覧いただく事が可能です。

(3) 冷却設備及び排ガス処理設備にたい積したばいじん除去の実施状況【規則第12条の7の2第1項ハ】

設備(場所)	煙突下部ばいじん除去	B/F下1室～3室下部・低温A/H下部・ボイラー下ロータリーバルブ内部ばいじん除去	煙突下部ばいじん除去	B/F下1室～3室下部・低温A/H下部・ボイラー下ロータリーバルブ内部ばいじん除去
除去した日	6月13日	6月10日、11日、12日	8月20日、21日	8月21日、22日、23日
設備(場所)	煙突下部ばいじん除去	B/F下1室～3室下部・低温A/H下部・ボイラー下ロータリーバルブ内部ばいじん除去		
除去した日	11月17日	10月26日、27日、11月13日、18日		

(3) 煙突から排出される排ガス中のダイオキシン類の濃度(1回/年以上)、ばい煙量又はばい煙濃度(硫黄酸化物、ばいじん、塩化水素及び窒素酸化物)(1回/6か月以上)【規則第12条の7の2第1項ニ】

ばい煙 (測定位置: 煙突入口)	排ガス採取日		4/8	5/7	6/24	7/23	8/30	9/20	10/15	11/26	12/16	1/21	2/21	3/7
	結果の得られた日		4/12	5/15	7/1	7/31	9/3	9/30	10/23	12/4	12/26	1/29	3/3	3/17
	基準値	単位	測定結果											
硫黄酸化物	130以下	ppm	定量下限値未満	定量下限値未満	定量下限値未満	定量下限値未満	定量下限値未満	定量下限値未満	定量下限値未満	定量下限値未満	定量下限値未満	定量下限値未満	定量下限値未満	定量下限値未満
ばいじん	0.08以下	g/Nm3	0.0056	0.0069	0.0074	0.010	0.010	0.0091	0.014	0.0051	0.0084	0.0087	0.0091	0.0068
窒素酸化物	225以下	ppm	140	130	120	89	110	140	97	140	140	130	100	100
塩化水素	700以下	mg/Nm3	定量下限値未満	3.8	定量下限値未満	定量下限値未満	2.8	定量下限値未満	定量下限値未満	定量下限値未満	定量下限値未満	定量下限値未満	7.8	定量下限値未満

ダイオキシン類 (測定位置: 煙突入口)	排ガス採取日			6/28									
	結果の得られた日			8/1									
	基準値	単位	測定結果										
	0.1以下	ng-TEQ/Nm3			0.00087								