

[廃棄物の最終処分場(管理型)]

令和7(2025)年度

1 施設名称 場内処分場(I)

旭川工場

(1)埋立てた廃棄物の各月ごとの種類及び数量【規則第12条の7の2第8項イ】

種類	単位	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	合計
燃え殻	t／月	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0
汚泥	t／月	0	0	18	0	0	0	0	0	0				18
合計	t／月	0	0	18	0	0	0	0	0	0				18

(2)擁壁等、遮水工、調整池、導水管等の損壊のおそれの点検【規則第12条の7の2第8項ロ、ハ】

点検項目	点検日・点検結果(異常の有無)											
	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
擁壁等	30	27	20	23	29	30	27	21				
	無	無	無	無	無	無	無	無				
遮水工	30	27	20	23	29	30	27	21				
	無	無	無	無	無	無	無	無				
浸出液処理設備	30	27	20	23	29	30	27	21				
	無	無	無	無	無	無	無	無				
導水管、配管	30	27	20	23	29	30	27	21				
	無	無	無	無	無	無	無	無				

(3)残余容量【規則第12条の7の2第8項リ】

測定年月日	測定結果(m ³)
令和 7年 5月15日	13,116

(4)最終処分場の点検の結果、点検個所において損壊するおそれがあると認められた場合の対応の記録【規則第12条の7の2第8項ハ、ヘ、ト、チ】

点検日	損壊のおそれの状況	対応状況

(5)水質検査【規則第12条の7の2第8項ニ】<外部分析機関:株式会社ホクカン(計量証明機関)>

採取日	4/2,10,16,23	5/2,8,15,21,29	6/5,12,16,25	7/2,11,16,23,30	8/8,14,20,27	9/4,11,17,24	10/1,10,15,22,31	11/6,13,20,26					
検査結果が得られた日	5/1	6/5	7/3	8/6	9/3	10/1	11/10	12/3					
放流水	pH	6.8～7.5	6.7～7.2	7.1～7.4	7.0～7.6	6.9～7.4	6.8～7.5	6.6～7.5	6.7～7.6				
	BOD(mg/l)	33～61	27～55	2.8～48	4.2～46	32～52	25～48	22～51	12～59				
	SS(mg/l)	14～36	9～23	2.5～28	4.5～20	9.5～37	10～20	7～22	4.0～26				
採取日	4/24	5/26	6/24	7/25	8/25	9/25	10/27	11/21					
地下水	下流	電気伝導率(mS/m)	37	41	42	36	36	37	35				

(6)水質検査(有害物質)の実施状況については、別紙に記載のとおり【規則第12条の7の2第8項ニ】

(7)水質検査の結果、水質の悪化が認められる場合、原因の調査結果、必要な措置の実施状況【規則第12条の7の2第8項ホ】

採取日	水質悪化の状況	原因の調査状況	必要な措置の実施状況

令和7(2025)年度		[廃棄物の最終処分場(管理型)]		水質検査結果(施設名:場内処分場 I)						旭川工場	
水質の区分 採取場所の略称 採取年月日 測定結果が得られた日	法基準値	放流水		総合排水		地下水		場内処理場			
		協定値	9月25日	10月31日	法基準値	協定値	11月14日	12月19日			
1 アルキル水銀化合物	不検出	mg/l	—	不検出	不検出	mg/l	—	不検出			
2 水銀及びアルキル水銀その他 の水銀化合物	0.005	mg/l	—	0.0005未満	0.0005	mg/l	—	0.00005未満			
3 カドミウム及びその他化合物	0.03	mg/l	—	0.003未満	0.003	mg/l	—	0.0003未満			
4 鉛及びその化合物	0.1	mg/l	—	0.05未満	0.01	mg/l	—	0.001未満			
5 有機燐化合物	1	mg/l	—	0.1未満	—	—	—	—			
6 六価クロム化合物	0.2	mg/l	—	0.02未満	0.05	mg/l	—	0.005未満			
7 硼素及びその化合物	0.1	mg/l	—	0.02未満	0.01	mg/l	—	0.003			
8 シアン化合物	1	mg/l	—	0.1未満	不検出	mg/l	—	不検出			
9 ポリ塩化ビフェニル	0.003	mg/l	—	0.0005未満	不検出	mg/l	—	不検出			
10 トリクロロエチレン	0.1	mg/l	—	0.01未満	0.01	mg/l	—	0.001未満			
11 テトラクロロエチレン	0.1	mg/l	—	0.01未満	0.01	mg/l	—	0.001未満			
12 ジクロロメタン	0.2	mg/l	—	0.02未満	0.02	mg/l	—	0.002未満			
13 四塩化炭素	0.02	mg/l	—	0.002未満	0.002	mg/l	—	0.0002未満			
14 1, 2-ジクロロエタン	0.04	mg/l	—	0.004未満	0.004	mg/l	—	0.0004未満			
15 1, 1-ジクロロエチレン	1	mg/l	—	0.1未満	0.1	mg/l	—	0.01未満			
16 シス-1, 2-ジクロロエチレン	0.4	mg/l	—	0.04未満	—	—	—	0.004未満			
17 1, 1, 1-トリクロロエタン	3	mg/l	—	0.3未満	1	mg/l	—	0.1未満			
18 1, 1, 2-トリクロロエタン	0.06	mg/l	—	0.006未満	0.006	mg/l	—	0.0006未満			
19 1, 3-ジクロロプロパン	0.02	mg/l	—	0.002未満	0.002	mg/l	—	0.0002未満			
20 チウラム	0.06	mg/l	—	0.006未満	0.006	mg/l	—	0.0006未満			
21 シマジン	0.03	mg/l	—	0.003未満	0.003	mg/l	—	0.0003未満			
22 チオベンカルブ	0.2	mg/l	—	0.02未満	0.02	mg/l	—	0.002未満			
23 ベンゼン	0.1	mg/l	—	0.01未満	0.01	mg/l	—	0.001未満			
24 セレン及びその化合物	0.1	mg/l	—	0.01未満	0.01	mg/l	—	0.001未満			
25 1, 2-ジクロロエチレン	—	—	—	—	0.04	mg/l	—	0.004未満			
26 1, 4-ジオキサン	0.5	mg/l	—	0.05未満	0.05	mg/l	—	0.005未満			
27 クロロエチレン	—	—	—	—	0.002	mg/l	—	0.0002未満			
28 ホウ素及びその化合物	海域以外	10	mg/l	—	0.1未満	—	—	—			
29 フッ素及びその化合物	海域以外	8	mg/l	—	0.08未満	—	—	—			
30 アンモニア、アンモニウム化合物 亜硝酸化合物、硝酸化合物	海域以外	100	mg/l	—	0.598	—	—	—			
31 水素イオン濃度	海域以外	5.8~8.6	—	5.8~8.6	6.7	—	—	—			
32 生物化学的酸素要求量		160(120)	mg/l	130(90) mg/l	48	—	—	—			
33 化学的酸素要求量		—	—	—	—	—	—	—			
34 浮遊物質量		200(150)	mg/l	100(80) mg/l	8	—	—	—			
35 ノルマルヘキサン抽出物質含有量	鮭油類	5	mg/l	—	0.5未満	—	—	—			
36 ノルマルヘキサン抽出物質含有量	動植物油脂	30	mg/l	—	0.5未満	—	—	—			
37 フェノール類含有量		5	mg/l	—	0.05未満	—	—	—			
38 銅含有量		3	mg/l	—	0.02未満	—	—	—			
39 亜鉛含有量		2	mg/l	—	0.09	—	—	—			
40 溶解性鉄含有量		10	mg/l	—	0.1未満	—	—	—			
41 溶解性マンガン含有量		10	mg/l	—	0.05未満	—	—	—			
42 クロム含有量		2	mg/l	—	0.05未満	—	—	—			
43 大腸菌群数		800	CFU/ml	—	1	—	—	—			
44 硼素含有量		120 (60)	mg/l	—	—	—	—	—			
45 燐含有量		16 (8)	mg/l	—	—	—	—	—			
46 ダイオキシン類		10	pg-TEQ/l	—	0.057	1 pg-TEQ/l	—	0.061			

25: シス体とトランス体の合計量で0.04mg/L, 26: 既存施設に該当, 32,34,44,45: ()内は日間平均, 43: 日間平均