[廃棄物焼却炉]　令和7（2025）年度

富士工場 吉永

1 施設名称:　4号焼却炉

（1）処分した廃棄物の各月ごとの種類および数量【規則第12条の7の2第1項イ】

	単位	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	合計
汚泥	t／月	247	302	310	0	474	514	425	530	439	160	301	171	3,873
木くず	t／月	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
紙くず	t／月	996	1,186	1,137	0	1,272	957	825	1,286	997	479	1,178	354	10,668
廃プラ	t／月	599	656	715	0	730	610	562	751	594	398	730	461	6,806
その他	t／月													
合計	t／月	1,842	2,145	2,162	0	2,476	2,081	1,811	2,567	2,030	1,037	2,209	986	21,346

（2）燃焼ガス及び排ガス分析の実施状況【規則第12条の7の2第1項ロ】

	燃焼ガス温度	集塵器流入ガス温度	廃ガス中一酸化炭素濃度
測定位置	フリーボード部	バグフィルター入口	排脱出口
測定日	連続測定	連続測定	連続測定
測定結果	連続測定	連続測定	連続測定

※ 焼却温度、集じん器入口温度、一酸化炭素濃度については連続測定をしておりますので、詳細情報をお知りになりたい方は事業所にてご覧いただく事が可能です。

（3）冷却設備及び排ガス処理設備にたい積したばいじん除去の実施状況【規則第12条の7の2第1項ハ】

設備（場所）	・ﾊﾞｸﾞﾌｨﾙﾀｰ下部ﾎｯﾊﾟｰより		
除去した日	連続抜出		

（3）煙突から排出される排ガス中のダイオキシン類の濃度（1回/年以上）、ばい煙量又はばい煙濃度（硫黄酸化物、ばいじん、塩化水素及び窒素酸化物）（1回/6か月以上）【規則第12条の7の2第1項ニ】

ばい煙（測定位置：煙突入口）	排ガス採取日		5月8日	8月27日	9月4日	11月11日	1月15日	3月27日						
	結果の得られた日		5月15日	9月4日	9月10日	11月18日	1月27日	4月1日						
	基準値	単位	測定結果											
硫黄酸化物	141以下	ppm	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満						
ばいじん	0.08以下	g/Nm3	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満						
窒素酸化物	250以下	ppm	35	44	43	41	39	41						
塩化水素	700以下	mg/Nm3	0.8	1.7	0.7	1.0	0.9	1.1						

ダイオキシン類（測定位置：煙突入口）	排ガス採取日		4月2日											
	結果の得られた日		4月23日											
	基準値	単位	測定結果											
	1.0以下	ng-TEQ/Nm3	0.058											

[廃棄物焼却炉]　令和7（2025）年度

富士工場 吉永

1 施設名称:　5号焼却炉

（1）処分した廃棄物の各月ごとの種類および数量【規則第12条の7の2第1項イ】

	単位	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	合計
汚泥	t／月	7,544	9,467	7,642	0	9,000	9,806	7,928	9,164	7,707	5,133	7,855	8,421	89,667
木くず	t／月													0
合計	t／月	7,544	9,467	7,642	0	9,000	9,806	7,928	9,164	7,707	5,133	7,855	8,421	89,667

（2）燃焼ガス及び排ガス分析の実施状況【規則第12条の7の2第1項ロ】

	燃焼ガス温度	集塵器流入ガス温度	廃ガス中一酸化炭素濃度
測定位置	フリーボード部	バグフィルター入口	排脱出口
測定日	連続測定	連続測定	連続測定
測定結果	連続測定	連続測定	連続測定

※ 焼却温度、集じん器入口温度、一酸化炭素濃度については連続測定をしておりますので、詳細情報をお知りになりたい方は事業所にてご覧いただく事が可能です。

（3）冷却設備及び排ガス処理設備にたい積したばいじん除去の実施状況【規則第12条の7の2第1項ハ】

設備（場所）	・ﾊﾞｸﾞﾌｨﾙﾀｰ下部ﾎｯﾊﾟｰより		
除去した日	連続抜出		

（3）煙突から排出される排ガス中のダイオキシン類の濃度（1回/年以上）、ばい煙量又はばい煙濃度（硫黄酸化物、ばいじん、塩化水素及び窒素酸化物）（1回/6か月以上）【規則第12条の7の2第1項ニ】

ばい煙（測定位置:煙突入口）	排ガス採取日		5月13日	8月22日	9月9日	11月6日	1月7日	3月11日						
	結果の得られた日		5月23日	8月28日	9月19日	11月13日	1月14日	3月17日						
	基準値	単位	測定結果											
硫黄酸化物	108.1以下	ppm	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満						
ばいじん	0.04以下	g/Nm3	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満						
窒素酸化物	250以下	ppm	31	35	21	23	32	31						
塩化水素	700以下	mg/Nm3	0.5未満	0.6	1.0	4.2	0.8	0.8						

ダイオキシン類（測定位置:煙突入口）	排ガス採取日		10月23日											
	結果の得られた日		11月17日											
	基準値	単位	測定結果											
	0.1以下	ng-TEQ/Nm3	0.024											